



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Rua José Américo, 525, centro, CEP 37.405-000

Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA RETIFICAÇÃO DO TERMO DE
REFERÊNCIA – ITENS 13, 14 e 15
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025**

O presente Termo tem por finalidade justificar a necessidade de retificação das especificações constantes nos Itens 13, 14 e 15 do **Anexo I – Termo de Referência** do Edital de Licitação supracitado, referente à aquisição de luminárias públicas de tecnologia LED.

1. DOS FATOS

Durante a análise técnica prévia à abertura da fase de lances, foi verificada a necessidade de ajustes nas descrições dos itens 13, 14 e 15, referentes às luminárias de 50W, 100W e 150W, respectivamente, a fim de:

- Corrigir pequenas imprecisões técnicas nas especificações, como espessura de lentes, termos técnicos e padrões de acabamento;
- Assegurar a compatibilidade dos equipamentos com as tecnologias de **telegestão e controle remoto**, previstas como possibilidade de utilização futura;
- Padronizar a nomenclatura conforme normas técnicas de fabricação e montagem de luminárias de iluminação pública.

2. DA NECESSIDADE DA RETIFICAÇÃO

As especificações originalmente constantes no Termo de Referência, embora em conformidade geral, apresentavam termos genéricos ou inconsistências em pontos técnicos específicos, como:

- Terminologia incorreta (“De espessura” → “de espessura”);
- Especificação incompleta do tratamento UV (“à raios UV” → “aos raios UV”);
- Correção na descrição do sistema de abertura dos compartimentos (parafusos em aço inox);
- Definição detalhada da pintura (eletrostática texturizada cor cinza N6,5).

Dessa forma, a retificação visa garantir que as luminárias a serem adquiridas atendam rigorosamente aos padrões de **durabilidade, vedação (IP-66), resistência mecânica (IK-09) e compatibilidade com controladores e sistemas de gestão de parque de iluminação pública (telegestão)**.

3. DA CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Rua José Américo, 525, centro, CEP 37.405-000

Monsenhor Paulo – MG - Telefax: (35) 3263-1322

A presente retificação está amparada pelo art. 24 da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite à Administração realizar ajustes nos termos do edital antes da abertura da sessão pública, com ampla divulgação e respeito aos prazos legais.

Importante destacar que a alteração não afeta o objeto licitado nem restringe a competitividade, uma vez que a modificação se limita a adequações técnicas necessárias para a fiel execução do contrato.

4. CONCLUSÃO

Considerando a necessidade de precisão técnica e observância das normas de qualidade e segurança, justifica-se plenamente a retificação dos Itens 13, 14 e 15 do Termo de Referência, garantindo a aquisição de produtos compatíveis com as exigências do serviço público.

Diante do exposto, submeto à apreciação da autoridade competente a presente Justificativa Técnica para os devidos fins e efeitos legais.

Monsenhor Paulo/MG, 05 de agosto de 2025.

Dimas Raoni Ambrósio Nogueira

Diretor do Departamento de Obras e Serviços